

DICHIARAZIONE GIURATA DI CONFORMITÀ DELLE OPERE

Opera: impianto idroelettrico sito nel Comune di Villar Pellice (TO) di proprietà della società ACQUACHIARA s.r.l..

Committente: ACQUACHIARA s.r.l., Via San Rocco 16/B, Lusernetta (TO).

Autorizzazioni: in data 14/11/2017 il Servizio Risorse Idriche dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria della Città Metropolitana di Torino ha rilasciato, con Determinazione del Dirigente n. 915-31205/2017, l'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Villar Pellice intestata ad ACQUACHIARA s.r.l. CF/P.IVA 11073040013, con sede legale in Lusernetta (TO) in Via San Rocco 16/B.

Successivamente, con Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino n. 916-31208/2017 del 14/11/2017 è stata rilasciata la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico, riconoscendo quali titolari la società ACQUACHIARA s.r.l. (n. pratica 65/87).

In data 24/12/2020 la Direzione Risorse Idriche e Tutala dell'Atmosfera del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino ha rilasciato, con Determinazione del Dirigente n. 6054, l'Autorizzazione di Variante non sostanziale per parte dell'impianto da realizzarsi, presentata in data 24/11/2020. In data 24/12/2020 la Direzione Risorse Idriche e Tutala dell'Atmosfera del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino ha rilasciato la Variante non sostanziale alla concessione con Determinazione Dirigenziale n. 6055.

Progettisti dell'opera: ing. Gianluca Odetto

Caratteristiche definitive dell'intervento richiesto per rispondere alle criticità di approvvigionamento dell'utenza piscicola:

L'intervento ha previsto la realizzazione un nuovo foro sulla parete della vasca di carico a valle dello sgrigliatore. Quest'ultimo è quindi sfruttato anche a favore del prelievo piscicolo, che è garantito in assenza di fogliame e trasporto solido, andando ad eliminare la problematica riscontrata allo stato antecedente l'intervento. E' stato realizzato un pozzetto dal quale parte la nuova tubazione che si ricollega a quella esistente e che consente di derivare i 50 l/s massimi previsti dalla concessione del Laghetto Cros. In caso di emergenza/necessità per effettuare manutenzioni, quindi interventi limitati a brevi periodi temporali, nel caso si renda necessario procedere con la chiusura a monte del bacino di carico dell'uso idroelettrico, la presenza della presa originaria fungerebbe da by pass e garantirebbe sempre l'alimentazione del laghetto.

Il sottoscritto *dott. ing. Gianluca Odetto*, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n.° 7269J, all'uopo nominato dal Committente, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assume con la presente dichiarazione

dichiara in forma giurata

che le opere eseguite sono sostanzialmente conformi alla soluzione tecnica approvata con nota protocollo n.48328/2022 del 07/04/2022 dalla Città Metropolitana di Torino, volta a risolvere le criticità di approvvigionamento se-

gnalate dai titolari dell'utenza piscicola denominata "Laghetto Cros" a seguito della messa in funzione del nuovo impianto idroelettrico.

Torino, 14 luglio 2022

dott. ing. Gianluca Odetto



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Verbale di asseverazione di perizia

In data il signor ODETTO Gianluca il quale dichiara di essere iscritto all'ordine professionale degli ingegneri Collegio di Torino al n°7269J, trasmette per controfirma del presente la perizia da lui effettuata in data 14/07/2022 e chiede di poterla giurare ai sensi di legge.

Il comparente presta il giuramento ripetendo le parole: "giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

Si raccoglie il presente giuramento di perizia stragiudiziale per gli usi consentiti dalla legge.

Si allega copia documento di identità.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PERITO Ing. Gianluca Odetto

Firma digitale

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Firma digitale

Nota Bene:

L'Ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della perizia asseverata con il giuramento di cui sopra.