



AREA AMBIENTE, PARCHI, RISORSE IDRICHE
E TUTELA DELLA FAUNA
SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE,
PIANIFICAZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

ALLEGATO E

Progetto: **AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO CHIMICO-
FISICO-BIOLOGICO ESISTENTE IN STRADA DEL
FRANCESE 141/20**
Comune: **TORINO**

*Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13
Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40*

PRESCRIZIONI PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE

Proponente: **General Fusti S.r.l.**

Rev. 0	18/02/04	P:\SERVIZIO_VIA\SERVIZIO_VIA_PRATICHE\03.pratiche concluse\03.VALUTAZIONI\VAL_023_GENERAL_FUSTI_IMPIANTO_TORINO\istruttoria_amministrativa\delibera\Allegato_E_Prescrizioni_SMAT.doc	Pag. 1 di 2
--------	----------	--	-------------

PRESCRIZIONI

- F.1) Il sistema di pesatura degli automezzi di trasporto dei rifiuti dovrà fornire una stampa del resoconto della pesata da cui siano evidenti data, ora del conferimento e quantità dei rifiuti trasportati.
- F.2) Dovrà essere installato un idoneo misuratore di portata delle acque reflue industriali immesse in rete fognaria.
- F.3) Dovrà essere installato un sistema di telecontrollo. Tramite modem GSM, dell'autocampionatore dei reflui scaricati in fognatura già operante presso lo stabilimento.
- F.4) L'installazione di quanto descritto ai precedenti punti F.2 ed F.3 dovrà essere preventivamente approvata dai Servizi Ambientali – Divisione Fognatura e Depurazione della società SMAT S.p.a.