

Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

N. 9-6336/2010

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di valutazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i., relativa al progetto "Ritrovellazione di un pozzo ad uso irriguo, Comune di Cercenasco"

Proponente: Consorzio Irriguo "La Canalassa Gorreto".

Non assoggettabilità del progetto alle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale ex art.12 L.R. 40/98.

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- In data 10/09/2009 il sig. Cordero Giuseppe in qualità di Legale Rappresentante del Consorzio Irriguo "la Canalassa Gorreto" ha presentato domanda di avvio della fase di Valutazione della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", relativamente al progetto "Ritrovellazione di un pozzo ad uso irriguo, Comune di Cercenasco".
- In data 10/09/2009 il proponente ha pubblicato sul Giornale del Piemonte avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati progettuali .
- L'istanza è stata depositata in quanto il progetto per soglie dimensionali rientra nella categoria progettuale n. 1 dell'Allegato A2 "utilizzo di acque sotterranee, ivi comprese le acque minerali e termali, nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 100 l/s" della L.R. 40/98.
- Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 60 giorni a partire dal 10/09/08 e su di esso non sono pervenute osservazioni .
- Sul progetto è stata condotta un'istruttoria tecnica dal Servizio scrivente in collaborazione con il Servizio Gestione Risorse Idriche.

Rilevato che:

- Le principali caratteristiche del pozzo in progetto sono:
 - Tipologia: pozzo irriguo
 - Profondità: 43 m da p.c.
 - Tubazione rivestimento: diam. 450 mm
 - Fenestrazione: da -12 m da p.c. a fondo foro
 - Portata max: 250 l/s
- Il pozzo in progetto verrà ritrovellato a pochi metri dall'esistente pozzo a servizio del Consorzio Irriguo non più efficiente a causa dell'elevato numero di anni di funzionamento (anno di realizzazione 1951).
- Non sono disponibili per il consorzio risorse alternative quali risorse idriche superficiali o fontanili.

- La cabina elettrica e i quadri manovra saranno posizionati all'interno della struttura attualmente esistente.

Considerato che:

- Dall'istruttoria tecnica condotta il pozzo in progetto costituisce una mera ritrivellazione del pozzo esistente, senza variazioni sostanziali delle caratteristiche tecniche e localizzative; pertanto l'opera, che non comporta impatti aggiuntivi o differenti rispetto all'esistente, non risulta da assoggettare alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ex art.12 LR 40/98.

Visti:

la L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 e s.m.i.;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 Luglio 2003, n.10/R;
il D. lgs. 152/2006 e s.m.i.;
gli art. 41 e 44 dello Statuto.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

DETERMINA

- di dare atto che il progetto "Ritrivellazione di un pozzo ad uso irriguo, Comune di Cercenasco" presentato dal Consorzio Irriguo "La Canalassa Gorreto" non risulta da assoggettare alla procedura di Valutazione di impatto Ambientale ex art.12 LR 40/98.
- la restituzione degli elaborati progettuali al fine del prosieguo dell'iter di concessione ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 Luglio 2003, n.10/R.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della LR 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 12/02/2010

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina